

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов
УР, г. Можга, ул. Можгинская, 120, телефон 3-21-13**

e-mail: mojgpn@mchs-18.ru

г. Можга

«28» июля 2020 г.

Предписание № 22/80/1/1-5

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Можгинского района
«Русско - Пычасская средняя общеобразовательная школа», директору муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Русско - Пычасская
средняя общеобразовательная школа Коковихину Илье Олеговичу

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 22/80 от «30» июня 2020 г. выданного заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Житниковым Антоном Сергеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. «23» июля 2020 г. и с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. «28» июля 2020 г. проведена плановая/выездная проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская Республика, с. Р. Пычас, ул. Центральная, 6, на котором осуществляет свою деятельность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района «Русско - Пычасская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: Удмуртская Республика, с. Р. Пычас, ул. Центральная, 6

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Сосунов Сергей Николаевич

совместно с: Директором МБОУ Можгинского района «Русско - Пычасская средняя общеобразовательная школа» Коковихиным Ильей Олеговичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
22/80 /1/1/- 1	Заполнения проемов в противопожарных преградах отделяющих складские помещения (кроме помещений категории В4, Д по взрывопожарной опасности) от других помещений в пищеблоке не имеют требуемого предела огнестойкости.	ст. 4 ФЗ 123, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.07.2021	
22/80 /1/1/- 2	Помещение кабинетов № 19 и №21, лаборантской физики не отделено от коридора перегородками с требуемым пределом огнестойкости	ст. 4 п. 4 ФЗ №123 п.5.6.4, п. 4.17 СП 4.13130.2013	01.07.2021	
22/80 /1/1/- 3	Противопожарная дверь, отделяющая помещение лаборантской химии не имеет требуемого предела огнестойкости	ст. 4 ФЗ 123, СП 4.13130.2013 п. 4.17, п. 5.6.4	01.07.2021	
22/80 /1/1/- 4	Противопожарная дверь, отделяющая помещение книгохранилища не имеет требуемого предела огнестойкости	ст. 4 ФЗ 123, СП 4.13130.2013 п. 4.17, п. 5.6.4	01.07.2021	
22/80 /1/1/- 5	Противопожарная дверь, отделяющая помещение лаборантской физики не имеет требуемого предела огнестойкости	ст. 4 ФЗ 123, СП 4.13130.2013 п. 4.17, п. 5.6.4	01.07.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной

безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору
Сосунов С.Н.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Можгинского района «Русско - Пычасская средняя общеобразовательная школа»
Коковихин Илья Олегович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» июля 2020 г.

✓

(подпись)