



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,  
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 02.08.2022 № 18-666-2022/0021рс, учётный № проверки в ЕРКНМ: 18220061000200733197

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике государственным инспектором г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов капитаном внутренней службы **Сарапкиным Алексеем Викторовичем**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Русский Пычас, ул. Центральная, здание 6

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района «Русско-Пычасская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1817005505, юридический адрес: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Русский Пычас, ул. Центральная, здание 6.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 08 » августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 18 » августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

проведение выездной проверки не приостанавливалось

9. В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (эвакуационный выход из кухни столовой)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89; СП 1.13130 п.4.2.21.	20.02.2023	
2.	Двери, ведущие в лестничные клетки, не имеют уплотнений в притворах.	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	20.02.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

**Подписи лица, проводившего проверку:**

Дознаватель отделения дознания

отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского

и Кизнерского районов управления надзорной деятельности

и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Удмуртской Республике Сарапкин А.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«18» августа 2022 г.



**Предписание для исполнения получил (а):**

Исаева А.А. директор МБОУ «Русско-Погасская с/ш»

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» час. «00» мин. «18» августа 2022 г.

Сарапкин А.В.  
(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

